

人单位名称	保定慧瀚新能源科技有限公司	项目名称	保定慧瀚新能源科技有限公司英利智慧（保定）新能源科技有限公司满城区 300 兆瓦光伏发电项目配套 220kV 线路工程项目职业病危害预评价
地理位置	河北省保定市涞源县涞源镇甲村	联系人	夏天
项目组成员：李倩、段程鑫、刘欢			
现场调查人员：段程鑫、李倩；调查时间：2023 年 7 月 25 日			
现场采样人员：不涉及			
检测人员：不涉及			
用人单位陪同人：夏天			
现场调查照片：			
			

核准文号：保行审投核字（2023）17号

保定市行政审批局
关于英利智慧（保定）新能源科技有限公司
满城区300兆瓦光伏发电项目配套220kV
线路工程项目核准的批复

保定慧瀚新能源科技有限公司：

报来英利智慧（保定）新能源科技有限公司满城区300兆瓦光伏发电项目配套220kV线路工程项目有关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、同意建设英利智慧（保定）新能源科技有限公司满城区300兆瓦光伏发电项目配套220kV线路工程项目。

项目建设单位为保定慧瀚新能源科技有限公司。

二、项目建设地点为位于河北省保定市满城区，线路起点满城英利智慧光伏升压站，终至220kV满城站，路径途经西于河村、永安庄村、抱阳村、协义村、顺民村、南辛庄村、大贾村、宋家屯村、宋贾村。

三、项目的主要建设内容及建设规模为：本工程建设满城英利智慧光伏升压站-满城变220kV线路工程，新建线路全长约21.1km，单回路架设。导线采用2xJL/G1A-400/35铜芯铝绞线，地线采用2根24OPGW光缆。本工程新建铁塔共65基，单回路直线塔39基，单回路耐张塔26基。

四、项目总投资为4500万元，其中项目资本金为900

万元，项目资本金占项目总投资的比例为20%。

五、招标内容。按照《招标方案核准表》核定内容实施。

六、核准项目的相关文件分别是项目申请报告、送出路径图、稳评批复（满发改光伏〔2023〕3号）。

七、如需对本项目核准文件所批复的有关内容进行调整，请按照现行有关规定，及时以书面形式向我委（局）提出调整申请，我委（局）将根据项目具体情况，出具是否同意变更的书面意见。

八、请保定慧瀚新能源科技有限公司根据本核准文件，办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产等相关手续。

九、本核准文件自印发之日起2年内未开工建设，需要延期开工建设的，应当在2年期限届满的30个工作日前，向我委（局）申请延期开工建设。我委（局）将自受理申请之日起20个工作日内，作出是否同意延期开工建设的决定。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

注：项目在2年期限内未开工建设也未按照规定向项目核准机关申请延期的，项目核准文件自动失效。



固定资产投资项目
2301132660-89-01-0017094



现场检测照片：不涉及